



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5127BM0181

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	W. L. Gore & Associates GmbH Hermann-Oberth-Straße 22, D-85640 Putzbrunn
Vertreiber <i>distributor</i>	W. L. Gore & Associates GmbH Hermann-Oberth-Straße 22, D-85640 Putzbrunn
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungsprofil aus expandiertem PTFE (5127)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungsprofil aus monodirektional orientiertem PTFE für Flanschverbindungen
Modell <i>model</i>	GORE-TEX® Flachdichtung DF 05
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19/094/5127/01 vom 02.07.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 403 (01.11.2003)

Ablaufdatum / AZ 27.04.2021 / 19-0516-GNV
date of expiry / file no.

01.10.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	(ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase)

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GORE-TEX® Flachdichtung DF 05	Druckbereich: bis 16 bar Temperaturbereich: bis 50 °C	